7.2.9.2.2 TUBERÍA FRIGORÍFICA Y DESAGÜES

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACIONES

Num.	Código	Ud	Denominación
9.2.2 Tubería frigorífica y desagües			
9.2.2.1	ICL.2.1	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 1/4" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.2	ICL.2.2	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 3/8" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.3	ICL.2.3	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 1/2" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.4	ICL.2.4	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 5/8" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.5	ICL.2.5	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 3/4" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.6	ICL.2.6	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 7/8" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.7	ICL.2.7	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 1" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.8	ICL.2.8	m	Suministro y montaje de tubo de cobre frigorífico de 1 1/8" en barra, según UNE-EN 12735, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura en atmósfera inerte, con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.9	ICL.2.9	m	Suministro e Instalación de tubería de PVC de DN 32, con p.p. de accesorios, soportes, fijaciones, sifones y conexionado a cajas, juntas y equipos, para desagües de condensados desde las unidades de clima hasta las bajante más próxima, con pendiente mínima del 2%. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.10	ICL.2.10	Ud	Suministro y montaje distribuidor de cobre de marca XXXXX, suministrado por el propio fabricante de los equipos de climatizacion, con p.p. de accesorios, soportes y soldadura fuerte con aislamiento ARMAFLEX o similar, con p.p. de adhesivo ARMSTRONG. Espesor según nuevo RITE apéndice IT 1.2.4.2. Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
9.2.2.11	ICL.2.11	m	Suministro y montaje de bomba de condensados con depósito, modelo XXXXX, a definir según proyecto de oficina bancaria. Totalmente instalado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Incluye soportes de apoyo y conexionado a alimentacion eléctrica. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.