5.3.4.4.1. CRITERIOS GENERALES

IEI_AE01

Para la iluminación emergencia se utilizarán aparatos con autonomía 1h del fabricante DAISALUX, por tanto se utilizará el programa del propio fabricante para el cálculo.
Para el cálculo no se tendrán en cuenta las reflexiones de las paredes, con lo que se obtendrá unos resultados de mínimos.

Objetivos en alumbrado antipánico (volumen 0 a 1 m):

Iluminación : 0,5 lux
Uniformidad : 40% max/mm

Objetivos iluminacion recorrido evacuación (plano de medida 0.0):

Iluminación : 1lux
Uniformidad : 40%

Objetivos en puntos de seguridad y cuadros electricos: (h=1,20m):

Iluminación : 5 lux

Para la señalización de salidas se utilizarán pictogramas con iluminación, con autonomía también de 1h.

Todos los aparatos de iluminación de emergencia utilizarán tecnología LED.